מקרא למערכת ספרינקלרים:

צינור ספרינקלרים שחור sch10	
rosseced sprinkler, k=5.6 quick response, standard coverage	

הנחיות כלליות למערכת ספרינקלרים:

1. קבלן אחראי לביצוע ההתקנה לפי ת"י 1596
מהדורה אחרונה.
2. כלל אביזרי המערכת יהיו מאושרים UL/FM
3. יש להתקין ספרינקלרים לאורך תעלות זעמל
תגובה מהירה במרחק מקסימלי 3.70 מטר
4. על הקבלן לאשר את התכניות במעבדה מוסמכת
לפני התקנה

תאריך	תפוצה													
	סמ"ה	יועמ"ז	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל	מנהל
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

מס'	תאריך	מהות העדכון

פרויקט:

תיכון נאות שושנים
חולון

שם התכנית:

קומה א'
מערכת ספרינקלרים

מס' תכנית: 1567/11	תכנן: יובל פלג
קנ"מ: 1:75	
מהדורה: 1 20.10.26	לעיון / לאישור / למכרז / לביצוע

הגיבורים 54 חדרה
טלפון 050-7863690
yuval@peleg-eng.co.il
www.peleg-eng.co.il