מקרא למערכת ספרינקלרים:

צינור ספרינקלרים שחור sch10	
resseced sprinkler, k=5.6 quick response, standard coverage	

הנחיות כלליות למערכת ספרינקלרים:

1. לבצע אחזרי לביצוע והרחקה לפי ת"י 1596
מהדורה אחרונה.
2. ככל שברורי המערכת יהיו מאושרים UL/FM.
3. יש להתקין ספרינקלרים לארך תעלות חשמל
תעבורה מזרירה במרחק מקסימלי 3.70 מטר
4. על הבלבן לאשר את התכניות בתעבדה מוסמכת
לפני התקנה

תאריך	תפוצה
	מס' העתקים - כיבוי חשמל אור כיבוי מהנדס אקוסטיקה אדריכל מהנדס קונסטרוקציה
-	
-	

מס'	תאריך	מהות העדכון

פרויקט:

תיכון נאות שושנים
חולון

שם התכנית:

קומה ג'
מערכת ספרינקלרים

מס' תכנית: 1567/13	תכנן: יובל פלג	קנ"מ: 1:75
מהדורה: 1 20.10.26	לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○	

הנרטרים 54 חדרה
טל/פקס: 050-7863690
yuval@peleg-eng.co.il
www.peleg-eng.co.il