מקרא למערכת מים:

- ציור מים לכ"א
- ציור מים חמים
- ציור מים קרים
- ברז גיל
- אינטרפוץ
- גל מים
- קו ריסיין מים קולד ברז ערבול למים חמים לטמפ' 45 מעלות צלסיוס

הנחיות כלליות למערכת מים:

1. קבלן אחראי לביצוע הרחקה לפי ת"י 1205 והג"מ מהדורה אחרונה.
2. צורת פתים פתים תרירה מסוג SP ותותקן מתחת לתקרה אלא אם נכתב אחרת בתוכנית.
3. כל קווי ואביזרי מי שתייה יעמדו בדרישות ת"י 5452

מקרא למערכת ביוב:

- ציור ביוב במילוי
- ציור ביוב מתחת לתקרה
- ציור ביוב מתחת לרצפה
- ציור ניקוז
- ציור ניקוז מתחת לתקרה עלייה ל-ירידת ציור ביוב
- סיפון לכיור
- מחסום תופי
- קופסת ביקורת
- קולטן ביוב
- נקודת ניקוז מזגן 32 מ"מ

הנחיות כלליות למערכת ביוב:

1. קבלן אחראי לביצוע הרחקה לפי ת"י 1205 והג"מ מהדורה אחרונה.
2. צורת ביוב בתוך ומתחת לממבנה תהיה מסוג HDPE אלא אם נכתב אחרת בתוכנית.
3. צורת ביוב בין השוחות תהיה מסוג PVC אלא אם נכתב אחרת בתוכנית.

| תאריך | תפוצה | | |