מקרא למערכת ספרינקלרים:
צינור ספרינקלרים שחור sch10
resseced sprinkler, k=5.6
quick response, standard coverage
הנחיות כלליות למערכת ספרינקלרים.
1. קבלן אחראי לביצוע התקנה לפי ת"י 1596
מהדורה אחרונה.
2. כלל אביזרי המערכת יהיו מאושרים UL/FM
3. יש להתקין ספרינקלרים לאורך תעלות וחשמל
הגבוה מהדרה בתרחיק מקסימלי 3.70 מטר
4. על הקבלן לאשר את התכניות במעבדה מוסמכת
לפני התקנה
תאריך
תפוצה
מס' תכנית
1567/10
קנ"מ:
1:75
מהדורה:
20.10.26
לעיון
לאישור
למכרז
לביצוע
פרויקט:
תיכון נאות שושנים
חולון
שם התכנית:
קומת קרקע חלק דרומי
מערכת ספרינקלרים
מס'
תאריך
מהות העדכון
הגיבורים 54 חדרה
טלפון: 050-7863690
yuval@peleg-eng.co.il
www.peleg-eng.co.il